



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-TH-40**

Circulateur à rotor noyé de Label Energie A

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Installation d'un circulateur à rotor noyé de Label Energie A.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Seules les opérations engagées avant le 31 décembre 2012 donnent lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie.

Mise en œuvre réalisée par un professionnel

4. Durée de vie conventionnelle

10 ans

5. Montant de certificats en kWh cumac

Puissance Moteur	Application	Zone climatique	Montant kWh cumac par kW de puissance moteur	Puissance du moteur en kW
P ≤ 250 W	Chauffage, conditionnement d'ambiance	H1	31 600	x P
		H2	29 900	
		H3	25 000	
P > 250W	Chauffage, conditionnement d'ambiance	H1	26 700	
		H2	25 300	
		H3	21 300	