



Certificats d'économies d'énergie

Opération n°**BAT-TH-29**

Circulateur à rotor noyé de classe A

1- Secteur d'application

Bâtiment tertiaire : locaux du secteur tertiaire existants, réservés à une utilisation professionnelle, de surface totale chauffée inférieure ou égale à 10 000m².

2- Dénomination

Installation d'un circulateur à rotor noyé de classe A dans un système collectif de chauffage ou de conditionnement d'ambiance.

3- Conditions pour la délivrance de certificats

Mise en place réalisée par un professionnel.

4- Durée de vie conventionnelle

10 ans.

5- Montant de certificats en kWh cumac

Zone climatique	Montant unitaire en kWh cumac/kW	X	Puissance du moteur en kW
H1	21 000		P
H2	20 000		
H3	17 000		